


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«24» марта 2025 г., 43250061000217575144

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» апреля 2025 г., 09 час. 00 мин. № 2503/038-43/32-ВО/П

(дата и время составления предписания)

обл Кировская, г Киров, пр-кт Октябрьский, Дом 122а

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 24 » марта 2025 г., № 2503/038-43/32-ВО/П, учетный номер проверки 43250061000217575144.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Сивков Виталий Сергеевич – старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, г Киров, ул Лесозаводская, Дом 18А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19" ГОРОДА КИРОВА ИНН 4348034101, адрес регистрации юридического лица: 610007, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРОВ, УЛ. ЛЕСОЗАВОДСКАЯ, Д.18, К.А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «11» апреля 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «11» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- В здании детского сада светильники аварийного освещения не обеспечивают аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону (большинство светильников неисправны: не включаются при имитации отключения основного источника питания либо отключаются через 1-3 минуты работы), чем нарушены требования п. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (далее – Федеральный закон №123-ФЗ); п. 1, п. 37

Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – Правила противопожарного режима в РФ); п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020); п. 7.6.1, 7.6.3, табл. 7.28 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 18а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

2. Не проводятся предусмотренные договором на техническое обслуживание комплексные испытания на работоспособность системы пожарной сигнализации (Приложение №1 к договору №103-01/25 ТО от 15.01.2025) — не представлены акт и программа проведенных комплексных испытаний на работоспособность СПС, чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.4.2 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 18а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

3. Договором на техническое обслуживание СПС и СОУЭ не предусмотрено проведение комплексных испытаний на работоспособность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Приложение №1 к договору №103-01/25 ТО от 15.01.2025), а также не представлены акт и программа проведенных комплексных испытаний на работоспособность СОУЭ, чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.4.8 ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 18а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного

характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

4. Не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода (далее - ВПВ): по результатам испытаний ВПВ, проведенных 12.11.2024, установлено, что водоотдача ВПВ в период суток наибольшего водопотребления составляет менее требуемых 2,5 л/с, чем нарушены требования п. 50, п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 18а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

5. Выход с лестничной клетки на чердак осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра (установлен несертифицированный металлический люк), чем нарушены требования п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ; п. 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 18а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушением пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

6. Перед наружной дверью эвакуационного выхода на улицу из группы «Звоночки» (из пом. №4 согласно плану 1-го этажа технического паспорта от 22.11.2005) предусмотрена площадка глубиной 125 см вместо требуемых не менее 145 см (ширина дверного полотна 97 см, длина и ширина площадки должна быть не менее 1,5 ширины полотна наружной двери), чем нарушены требования п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 484/1/1 от 06.08.2021, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 18а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Нарушение обязательного требования пожарной безопасности будет считаться устраненным при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008, а также одного из условий (мероприятий), указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

7. Три наружные открытые лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации из групп «Непоседы», «Светлячок» и

«Жемчужинка» (помещений соответственно №15, №9 и №1 согласно плану 2-го этажа технического паспорта от 22.11.2005), не соответствуют требованиям пожарной безопасности, а именно: в одномаршевых лестницах устроено более 18 подъёмов (из группы «Непоседы» в лестнице выполнен 21 подъём, из группы «Светлячок» - 19 подъёмов, из группы «Жемчужинка» - 22 подъёма); высота ограждения лестниц из групп «Непоседа» и «Жемчужинка» составляет не более 95 см при требуемой высоте ограждения не менее 1,2 м, чем нарушены требования п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.4.4, 7.1.2, 4.3.5 СП 1.13130.2020. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 484/1/1 от 06.08.2021, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 18а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Нарушение обязательного требования пожарной безопасности будет считаться устраненным при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008, а также одного из условий (мероприятий), указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

8. Не обеспечено надлежащее содержание наружных открытых металлических лестниц, которые имеют следы сплошной коррозии металла, своевременно не огрунтованы и не окрашены, чем нарушены требования п/п «а» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 5.5 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли» (далее - ГОСТ Р 53254-2009). Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 18а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

9. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний, внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты и с последующим закреплением на указанных лестницах табличек (бирок) с информацией о результатах испытаний (также данные таблички (бирки) не закреплены на ограждениях кровли), чем нарушены требования п/п «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ; п. 1 ч. 2 ст. 53, п. 2 ч. 1 ст. 90 №123-ФЗ; п. 7.3 ГОСТ Р 53254-2009. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 18а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

10. Из помещений №21 и №22 на 1-м этаже и из помещения №20 на 2-м этаже (согласно техническому паспорту от 22.11.2005) отсутствует эвакуационный выход, чем нарушены требования п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 484/1/1 от 06.08.2021, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 18а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные выходы должны вести из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного: непосредственно на лестничную клетку при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; непосредственно наружу или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (на рекреационную площадку), фойе, имеющие выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли, который ведет на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Нарушение обязательного требования пожарной безопасности будет считаться устраненным при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008, а также одного из условий (мероприятий), указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

11. Не представлены документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности руководителя организации (лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности), по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности или по программам противопожарного инструктажа: у руководителя учреждения Мыльниковой Т.В. отсутствуют документы о получении квалификации в области пожарной безопасности – диплом о профессиональной переподготовке в объеме не менее 250 часов или диплом о профильном пожарно-техническом образовании, чем нарушены требования п. 3 Правил противопожарного режима в РФ; п. 2 Приложения №3 к приказу МЧС России от 18.11.2021 №806; п/п «б» п. 12 официальных разъяснений обязательных требований, утвержденных Распоряжением МЧС России от 15.11.2022 № 1210; п. 2 Приложения №4 к приказу МЧС России от 16.12.2024 №1120 (действует с 01.09.2025). Место выявления нарушения: г. Киров, ул. Лесозаводская, д. 18а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


1) Выполнить мероприятия, предусмотренные нарушенным пунктом Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 2) Исключить обстоятельства, при которых возникает нарушение требования указанного пункта Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1) Письменные пояснения о выполнении конкретных мероприятий, направленных на устранение выявленного нарушения; 2) Документы (проектная документация, акты выполненных работ, сертификаты, паспорта на изделия, товарные накладные, результаты выполненных расчетов, исследований, испытаний и др. работ, документы организационного, распорядительного характера); 3) Фотоматериалы (в виде фототаблицы с пояснениями к снимкам), видеоматериалы.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору) Сивков Виталий Сергеевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Сивков Виталий Сергеевич - старший инспектор ОНДПР города Кирова (государственный инспектор города Кирова Кировской области по пожарному надзору), телефон: 88332208621, e-mail: sivkovvs@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Михайлова Татьяна Александровна / ч.о. действующего

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«09» часов «05» минут «14» 04 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

